

## VNÚTORNÉ TEPLoty VYKUROVANÝCH PRIESTOROV

Vykurované priestory	výsledná teplota $t_i$ °C
<b>1. Obytné budovy</b>	
obývacie miestnosti, t.j. obývacie izby, spálne, jedálne, jedálne s kuchynským kútom, pracovne, detské izby	21
kuchyne	20
kúpeľne	24
WC	20
vykurované vedľajšie miestnosti (predsiene, chodby atď.)	15
vykurované schodište	10
<b>2. Administratívne budovy</b>	
kancelárie, čakárne, zasadacie siene, jedálne	20
vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, hlavné schodište, WC atď.)	15
vykurované vedľajšie schodište	10
<b>3. Školské budovy</b>	
učebne, kresliarne, rysovne, kabinety, laboratóriá, jedálne	20
učebné dielne	18
telocvične	15
šatne v telocvični	20
kúpeľne a šatne	24
ordinácie a ošetrovne	24
vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, schodište, WC, šatne len pre vrchný odev atď.)	15
materské školy – učebne, herne, spálne	22
– šatne pre deti	20
– umyvárne pre deti	24
– izolačné miestnosti	22
<b>4. Nemocnice</b>	
izby pre chorých, čakárne	22
ošetrovne, ordinácie, vyšetrovne, prípravy, kúpeľne	24
operačné sály najmenej	25
predsiene, chodby, schodište, WC	20
služobné miestnosti	20
sklady liekov	15 až 20
sklady	15
<b>5. Obchodné domy</b>	
predajné miestnosti všeobecne	20
predaj trvanlivých potravín	18
predaj mäsa, mliečnych výrobkov, ovocia	15
sklady všeobecne	15
sklady potravín	10 až 12
vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, WC atď.)	15
vykurované schodište	10
kancelárske miestnosti	20