



POS 4			
L. Stúra 16/A,B	BK		227 948,00
M.R.Štefánika 47	BK		201 199,00
M.R.Štefánika 49	BK		201 199,00
M.R.Štefánika 51	BK		201 199,00
M.R.Štefánika 57	BK		43 031,00
L. Stúra 2-6	Hx-Sb		390 768,00
L. Stúra 8-14	NZBD		521 024,00
M.R.Štefánika 53-55	NZBD/BK		84 899,00
SNP 30	BK		201 199,00
Pavilon B SNP 32	Reg.osv.stred.		84 899,00
Hygiena Cyrilometódska	BK-SB		40 000,00
<b>Spolu:</b>			<b>2 197 365,00</b>

**Legenda**

- PTK Primárny tepelný kanál
- Sekundárny tepelný kanál
- Šachta, číslo šachty
- Kompenzátor
- Rozvod vysokotlak. studenej vody

**POS 4 - situácia**  
 Č.stred. 121  
 Adresa: Cyrilometódska 5  
 Počet vykurovaných bytov: 382  
 Celková tep. strata napoj. objektov: 2 197,4 kW