

Legenda

- Primárny rozvod tepla
- Sekundárny rozvod tepla
- DOST-J

Juh II/OS-4 - situácia

č. stred. 131
Adresa : Jazdecká
Počet vykurovaných bytov: 408
Celková tep. strata napoj. obj.: 1790,1 kW
Tepelná bilancia "DOST-J" Jazdecká: 267 kW

OST	Adresa objektu	Odberateľ	Tepelná bilancia (W)
Juh II OS4	Roľnícka 5-9	BK	220 300,00
	Roľnícka 11-13	BK	148 300,00
	J. Kráľa 2-6	NZBD	223 591,00
	J. Kráľa 8-12	NZBD	223 591,00
	J. Kráľa 14-18	NZBD	223 591,00
	J. Kráľa 20-22	NZBD	151 800,00
	Šoltésovej 11-15	NZBD	223 600,00
	Šoltésovej 5-9	NZBD	223 600,00
DOST J	Roľnícka 1-3	NZBD	151 800,00
			267 000,00

