

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Obchodné meno prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:	Bytkomfort, s.r.o.
Sídlo:	SNP č. 9, 940 60 Nové Zámky
IČO:	36555193

Energetická účinnosť rozvodu tepla sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov pre hydraulicky prepojené potrubia rozvodu tepla napájané z jedného zdroja alebo viacerých zdrojov tepla v rozsahu podľa tabuľky:

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
2024	PR - Primárny rozvod, Nové Zámky	HV	60 818,144	56 038,961	92,14	Z toho vlastná spotreba
2024	STR ÚK: OST - POS - 1, Nové Zámky	TV	1 379,861	1 284,639	93,10	vrát. účinnosti OS
2024	STR ÚK: OST - POS - 2, Nové Zámky	TV	1 451,183	1 346,028	92,75	vrát. účinnosti OS
2024	STR ÚK: OST - POS - 3, Nové Zámky	TV	1 372,789	1 274,222	92,82	vrát. účinnosti OS
2024	STR ÚK: OST - POS - 4, Nové Zámky	TV	1 052,369	974,389	92,59	vrát. účinnosti OS
2024	STR ÚK: OST - POS - 5, Nové Zámky	TV	1 970,287	1 825,778	92,67	vrát. účinnosti OS
2024	STR ÚK: OST - POS - 6, Nové Zámky	TV	2 109,389	1 953,083	92,59	vrát. účinnosti OS
2024	STR ÚK: OST - POS - 7, Nové Zámky	TV	497,144	460,306	92,59	vrát. účinnosti OS
2024	STR ÚK: OST - Kotoľňa Nábřežie I, Nové Zámky	TV	3 210,810	2 972,889	92,59	vrát. účinnosti OS
2024	STR ÚK: OST - Nábřežie II, Nové Zámky	TV	3 421,864	3 175,722	92,81	vrát. účinnosti OS
2024	STR ÚK: OST - Bašty II, Nové Zámky	TV	2 940,772	2 722,861	92,59	vrát. účinnosti OS
2024	STR ÚK: OST - NIII/VS-1, Nové Zámky	TV	1 603,485	1 484,667	92,59	vrát. účinnosti OS
2024	STR ÚK: OST - NIII/VS-2, Nové Zámky	TV	1 638,376	1 516,972	92,59	vrát. účinnosti OS
2024	STR ÚK: OST - NIII/VS-3, Nové Zámky	TV	175,476	163,417	93,13	vrát. účinnosti OS
2024	STR ÚK: OST - Kotoľňa Juh I/VS-1, Nové Zámky	TV	1 164,350	1 087,889	93,43	vrát. účinnosti OS
2024	STR ÚK: OST - Kotoľňa Juh I/VS-2, Nové Zámky	TV	1 981,790	1 867,528	94,23	vrát. účinnosti OS
2024	STR ÚK: OST - Juh II/OS-3, Nové Zámky	TV	2 300,750	2 173,083	94,45	vrát. účinnosti OS
2024	STR ÚK: OST - Juh II/OS-4, Nové Zámky	TV	933,926	864,722	92,59	vrát. účinnosti OS
2024	STR ÚK: OST - Juh III/OS-5, Nové Zámky	TV	1 884,833	1 745,111	92,59	vrát. účinnosti OS
2024	STR ÚK: OST - Juh III/OS-6, Nové Zámky	TV	1 018,199	944,361	92,75	vrát. účinnosti OS
2024	TR - Tepelný rozvod, Nové Zámky (z kot. Petófiho na C.B. a STR C.B.)	TV	672,999	639,083	94,96	
2024	STR ÚK: Kotoľňa Sládkovičova, Hurbanovo	TV	567,522	531,389	93,63	