

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Obchodné meno prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:	Bytkomfort, s.r.o.
Sídlo:	SNP č. 9, 940 60 Nové Zámky
IČO:	36555193

Energetická účinnosť rozvodu tepla sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov pre hydraulicky prepojené potrubia rozvodu tepla napájané z jedného zdroja alebo viacerých zdrojov tepla v rozsahu podľa tabuľky:

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
2025	PR - Primárny rozvod, Nové Zámky	HV	66 237,755	61 221,878	92,43	Z toho vlastná spotreba zdroja:941,31 MWh
2025	STR ÚK: OST - POS - 1, Nové Zámky	TV	1 533,628	1 420,444	92,62	vrát. účinnosti OS
2025	STR ÚK: OST - POS - 2, Nové Zámky	TV	1 622,026	1 502,444	92,63	vrát. účinnosti OS
2025	STR ÚK: OST - POS - 3, Nové Zámky	TV	1 459,066	1 352,472	92,69	vrát. účinnosti OS
2025	STR ÚK: OST - POS - 4, Nové Zámky	TV	1 169,823	1 083,139	92,59	vrát. účinnosti OS
2025	STR ÚK: OST - POS - 5, Nové Zámky	TV	2 145,238	1 986,250	92,59	vrát. účinnosti OS
2025	STR ÚK: OST - POS - 6, Nové Zámky	TV	2 358,238	2 185,028	92,66	vrát. účinnosti OS
2025	STR ÚK: OST - POS - 7, Nové Zámky	TV	545,805	505,361	92,59	vrát. účinnosti OS
2025	STR ÚK: OST - Kotolňa Nábřežie I, Nové Zámky	TV	3 641,291	3 375,778	92,71	vrát. účinnosti OS
2025	STR ÚK: OST - Nábřežie II, Nové Zámky	TV	3 949,131	3 656,500	92,59	vrát. účinnosti OS
2025	STR ÚK: OST - Bašty II, Nové Zámky	TV	3 305,793	3 060,833	92,59	vrát. účinnosti OS
2025	STR ÚK: OST - NIII/VS-1, Nové Zámky	TV	1 814,326	1 681,056	92,65	vrát. účinnosti OS
2025	STR ÚK: OST - NIII/VS-2, Nové Zámky	TV	1 868,335	1 733,167	92,77	vrát. účinnosti OS
2025	STR ÚK: OST - NIII/VS-3, Nové Zámky	TV	194,611	187,278	96,23	vrát. účinnosti OS
2025	STR ÚK: OST - Kotolňa Juh I/VS-1, Nové Zámky	TV	1 356,308	1 255,806	92,59	vrát. účinnosti OS
2025	STR ÚK: OST - Kotolňa Juh I/VS-2, Nové Zámky	TV	2 301,642	2 139,139	92,94	vrát. účinnosti OS
2025	STR ÚK: OST - Juh II/OS-3, Nové Zámky	TV	2 620,083	2 493,139	95,15	vrát. účinnosti OS
2025	STR ÚK: OST - Juh II/OS-4, Nové Zámky	TV	1 100,749	1 020,722	92,73	vrát. účinnosti OS
2025	STR ÚK: OST - Juh III/OS-5, Nové Zámky	TV	2 206,194	2 056,222	93,20	vrát. účinnosti OS
2025	STR ÚK: OST - Juh III/OS-6, Nové Zámky	TV	1 154,010	1 070,972	92,80	vrát. účinnosti OS
2025	TR - Tepelný rozvod, Nové Zámky (z kot. Petófiho na C.B. a STR C.B.)	TV	717,286	680,472	94,87	
2025	STR ÚK: Kotolňa Sládkovičova, Hurbanovo	TV	586,719	563,250	96,00	